

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Об'єкт декларації

Назва обладнання

Світильник стаціонарний загального призначення

Тип

моделі P1A007T LED30S/765 PSUW59L59

Найменування або торговельна марка

PILA

Номер партії чи серійний номер

продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

виробник:

Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай

Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен. Нідерланди)

Місце виробництва:

Signify Luminares (Shanghai) Co., Ltd., 2nd Floor, Building 6, No. 1805, Hu Yi Highway, Malu Town, Liading District, Shanghai, 201801, China (Сігніфай Люмінаріс (Шанхай) Ко., Лтд., 2-й пов., буд. 6, №1805, Ху Йі Хайвей, Малу Таун, Джиадінг дістрікт, Шанхай, 201801, Китай)

Технічні характеристики обладнання: 220-240V~; 50/60Hz; 0.22A; IP20; Class I

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА», 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, Україна

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність уповноваженого представника виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526)

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується відповідність):

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55015:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017
з безпеки: ДСТУ EN 60598-2-2:2016

Залучений призначений орган з оцінки відповідності: Державне підприємство «Всеукраїнський державний Науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), номер призначеного органу UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з добровільної оцінки відповідності

(опис виконаних робіт)

та видав висновок відповідності № UA 1.001.020747-19 від 29.11.2019

Додаткова інформація Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ "Філіпс Україна"

ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА», 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, Україна

29.11.2019

(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА»

(посада)

М.П.

Шершень О.М.

(ініціали та прізвище)

*Відповідність продукції національним стандартам підтверджена ДП «Укрметртестстандарт»

Висновок відповідності № UA 1.001.020747-19

від

29.11.2019

(www.ukrtest.kiev.ua)



* «У разі якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції » Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»